



«УТВЕРЖДАЮ»

11 2011 г.

**ПАСПОРТ**

**доступности для маломобильных групп населения общественного здания**

**Муниципальное общеобразовательное учреждение Лебяженская средняя общеобразовательная школа, с. Лебяжье ул. Маяковского, д.21, тел. 8(39134) 71-4-04, e- mail: Lebuazhschool@yandex.ru**

\_\_\_\_\_ полное юридическое наименование объекта

\_\_\_\_\_ почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

**Ведомственная принадлежность министерство образования и науки РФ**

**Вид деятельности образование**

**Форма собственности муниципальная**

**Размещение объекта в здании \_\_\_\_\_**

**Год постройки (капитального ремонта, реконструкции) 1966**

**Объем предоставляемых услуг 154 чел/дн**

**Доступность услуги для маломобильных групп населения (МГН): \_\_\_\_\_**  
**(Вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания; вариант «Б» - локальная доступность (входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему); вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы; вариант «~» - не обслуживаются)**

**Доступность элементов общественного здания для МГН (нужное отметить знаком «X»)**

Для каждого элемента заполняется отдельная строчка

Наименование элементов общественного здания	Фактическая доступность для МГН			
	М1	М2	М3	М4
Входная группа				x
Пути движения		x		x
Зона обслуживания		x		
Санузлы				
Средства информации и телекоммуникации				
Территория				x

**Заключение о доступности для МГН общественного здания**  
(нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности для МГН	Фактическая доступность для МГН			
	M1	M2	M3	M4
Объект полностью доступен				
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация		X		X
Объект полностью не доступен, требуется адаптация	X		X	

**Общественное здание** (нужное отметить знаком «X»):

доступно для МГН - \_\_\_\_\_, не доступно для групп – M1 \_\_\_\_\_, M2 \_\_\_\_\_, M3 \_\_\_\_\_, M4 \_\_\_\_\_.

Паспорт составлен на основании анкеты от «15» ноября 2011 г.

Дата составления паспорта «22» ноября 2011 г.

Руководитель рабочей группы заместитель директора по АХЧ  Баулин В.С.

Руководитель объекта директор  Устюгов А.А.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА № ....**  
**для инвалидов и других маломобильных групп населения**

**Муниципальное общеобразовательное учреждение Лебяженская средняя общеобразовательная школа, с.Лебяжье, ул. Маяковского, д 21, тел. 8 (39134) 71-4-04, e-mail: Lebyazhschool@yandex.ru**

*полное юридическое наименование объекта почтовый адрес, индекс, телефон, факс, E-mail*

1. Вид деятельности ОБРАЗОВАНИЕ
2. Форма собственности объекта МУНИЦИПАЛЬНАЯ  
(федеральная, государственная, муниципальная, частная)
3. Размещение объекта ОТДЕЛЬНОЕ ТРЕХ ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ 1966 года постройки;  
базовый материал - кирпич, материал лестниц -  
железобетон  
(отдельное здание — этажей; встроенное, пристроенное; \_\_этаж в здании, год постройки (капитального ремонта), базовый материал несущих конструкций вертикалей и горизонталей, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.)
4. Объем предоставляемых услуг 154чел/дн., вместимость 220 человек  
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)
5. Доступность объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения: вариант «А» - полностью, «Б» - локально, «В» – обслуживание на дому, «-» не обслуживаются

Категории инвалидов (кол-во)			
К	О	С	Г
—	—	—	—

**6. Доступность элементов объекта для инвалидов (отметить знаком «+»)**

№	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов			
		К	О	С	Г
1	Входная группа	—	+	—	+
2	Пути движения	+	+	—	+
3	Зона обслуживания	—	+	—	+
4	Санитарно-бытовые помещения	—	—	—	—
5	Средства информации и телекоммуникации				
6	Территория объекта	—	—	—	+

**7. Заключение о доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (нужное отметить знаком «X»)**

№	Степень доступности объекта	Категории инвалидов			
		К	О	С	Г
1	Объект полностью доступен				
2	Объект частично доступен		X		X
3	Объект недоступен	X		X	

Паспорт составлен на основании анкеты обследования № 1 от « 15 » Ноября 2011г.

Руководитель объекта  А.А. Устюгов

Принятые сокращения: К - колясочники, О - с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха

## АНКЕТА

обследования общественного здания (сооружения)  
по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 1 / 15. 11.11

Муниципальное общеобразовательное учреждение Лебяженская средняя общеобразовательная школа, с. Лебяжье ул. Маяковского, д 21, тел. 8 (39134) 71-4-04, e-mail: Lebyazhschool@yandex.ru  
(полное юридическое наименование объекта) (почтовый адрес, телефон, факс, E-mail)

1. Вид деятельности образование
2. Форма собственности объекта муниципальная  
(федеральная, региональная, муниципальная, частная)
3. Размещение объекта трехэтажное отдельно стоящее здание, 1966 года постройки  
отдельно стоящее здание ... этажей; пристроенное; ....этаж в здании; год постройки(капитального  
ремонта) .....  
базовый материал-кирпич, материал лестниц -железобетон  
базовый материал несущих конструкций вертикалей и горизонталей, материал лестниц (кирпич, бетон, дерево и др.) .....
4. Объем предоставляемых услуг 154 чел/дн., вместимость 220 чел  
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

\*здравоохранение, культура, транспорт, инфраструктура и связь, образование, социальная защита, спорт и физическая культура, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, потребительский рынок и услуги, труд и занятость и др.

### Примечания:

#### 1. Принятые сокращения категорий инвалидов:

- К - колясочники
- О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата
- С - инвалиды с поражениями зрения
- Г - инвалиды с поражениями слуха

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Крыльцо / входная площадка</b>			150			
	Высота площадки	см					
	Габариты площадки: ширина X глубина,	см	>220x220	478x452	к		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45см		наличие	—	к, о, с	установка	
	Нескользящее покрытие		наличие	+	к, о, с		
	Навес		наличие	+	к, о		
	<b>Лестница наружная</b>						
	Нескользящее покрытие		наличие	+	о, с, г		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	80	—	с	создание	
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	—	с	создание	
	Поручни с двух сторон		наличие	—	о	установка	
	- на высоте	см	90	—	о, с		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с неравномерным окончанием	см	>30	—	о, с		
	<b>Пандус наружный</b>						
	Ширина марша	см	наличие	—		установка	
	Уклон	h/l	100		к		
	Высота одного подъема		<1/12		к		
	Разворотные площадки:	см	<=80		к		
	-внизу	см	>150 x150		к		
	-промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	см	>150 x150				
	Поручни с двух сторон:		наличие		к, о		
	- на высоте		70		к		
	- на высоте	см	90		о		
	-горизонтальные завершения вверх и вниз с неравномерным окончанием	см	>30		к, о		
	Нескользящее покрытие		наличие		к, о		
	<b>Наружный подъемник вертикальный(В), наклонный(Н)</b>		наличие		к, о		
	<b>Тамбур</b>			+			
	Габариты: глубина X ширина	см	>220x180	169X281	к		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Р			
	- ширина проема в свету	см	>90	130	к		



## 2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Коридоры/холлы</b>						
	Ширина полосы движения при открытых дверях	см	>120	380	К		
	Разворотные площадки	см	>150x150	160x160	к		
	<b>Место отъезда и ожидания (не реже, чем через 25 м):</b>		<b>наличие</b>	—	к,о,с,г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	ед.	>1 на этаж		о		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90см	ед.	>1 на этаж		к		
	Выступы в зоне движения	см	<10		с		
	<b>Лестница №1 (в зону оказания услуги)</b>		<b>наличие</b>	—			
	Высота подъема	м					справочно
	Уклон марша	Н/Л	<1/2		о		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	60		с		
	Желтая контрастная окраска крайних ступеней		<b>наличие</b>		с		
	Поручни с двух сторон:		<b>наличие</b>		о,с		
	- на высоте	см	90		о,с		
	- горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	см	30		о,с		
	<b>Лестница № (кладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги)</b>						
	<b>Лифт пассажирский</b> к зоне оказания услуги		<b>наличие</b>	—			
	Кабина:						
	- габариты (глубина X ширина)	см	>140 x110		к		
	- ширина дверного проема	см	>80		к		
	- поручни		<b>наличие</b>		о		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта		<b>наличие</b>		с		
	Знак Доступности		<b>наличие</b>		к,с		
	<b>Пандус внутренний к лестнице №</b>		<b>наличие</b>	—			
	Ширина марша	см	100		к		
	Уклон	Н/Л	<1/12		к		
	Разворотные площадки вниз, вверх.	см	>150 x150		к		
	Поручни с двух сторон:		<b>наличие</b>		к,о		
	- на высоте	см	70		к		
	-на высоте	см	90		о		
	-горизонтальные завершения вниз и вверх	см	30		к,с		
	<b>Пандус переносной</b>		<b>наличие</b>	—	к		

	<b>Подъемник для инвалидов</b>				наличие	—			
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), травелатор (Т)				наличие			К, О	

### 3. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Обслуживание через окно/прилавок №</b>	ед.		—			
	Высота рабочей поверхности	см	80-110		К		
	Габариты зоны обслуживания	см	90 x 150		К		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i>						
	<b>Обслуживание в кабине №</b>	ед.					
	Ширина проема двери в свету:	см	>90	120	К, О		
	Габариты зоны сидения - глубина	см	>120		О		
	Зона для кресла-коляски	см	>150 x 150		К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	60-90		К, О		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>						
	<b>Обслуживание с перемещением по маршруту №</b>	ед.					
	Ширина полосы движения	см	>120		К, О		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	см	80-110		К		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i>						
	<b>Кабина индивидуального обслуживания №</b>	ед.					
	Ширина X глубина	см	>160 x 180		К		
	Место для сидения		наличие		О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие		О		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</i>						
	<b>Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)</b>	ед.			К, О		
	Доля мест для колясочников	%	>2		К		
	Ширина прохода к месту для колясочника	см	>120		К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	шт.	>1		Г		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</i>						

#### 4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузел		наличие	—			
	Знак доступности помещения		наличие		К, О	создание	
	Ширина дверного проема		>90				
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	см	30		с		
	Количество кабин	ед.	>1		К, О		
	- ширина дверного проема	см			к		
	- габариты (минимальные глубина X ширина)	см	>180 x165		к		
	- опорные поручни		наличие		К, О		
	- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина X глубина)	см	>80 x120		к		
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие		О		
	Знак доступности кабины		наличие		К, О		
	Раковина с опорным поручнем		наличие		К, О		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина X ширина)	см	>130 x85		к		
	- высота раковины с опорным поручнем	см	75-85		К, О		
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	см	30		с		
	Вкладка при необходимости отписания нескольких туалетных комнат (мужские- 2%, женские- 5% от общего числа кабин)						



5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте\*\*

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена,	Примечания
1.	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Визуальные средства информации о предоставлении услуги</b>		<b>наличие</b>		<b>С</b>		
	<b>Надписи:</b>		<b>наличие</b>		<b>С, Г</b>		
	Размещение на высоте	СМ	<160		<b>К, С, Г</b>		
	Высота прописных букв	СМ	>7,5		<b>С</b>		
	Освещенность		<b>наличие</b>		<b>С</b>		
	<b>Указатели, пиктограммы:</b>				<b>С</b>		
	Размещение на высоте	СМ	<200		<b>К, С</b>		
	Высота прописных букв	СМ	>7,5		<b>С</b>		
	Освещенность		<b>наличие</b>		<b>С</b>		
	<b>Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю</b>	ШТ.	<b>наличие</b>		<b>С</b>		
	-высота размещения	СМ	<b>60-110</b>		<b>С</b>		
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки		<b>наличие</b>		<b>С</b>		
	-на кнопках управления лифта		<b>наличие</b>		<b>С</b>		
	-на поручнях лестниц		<b>наличие</b>		<b>С</b>		
	-на кабинах санитарно-бытовых помещений						
	Текстофоны (текстовые телефоны)	шт.	<b>не менее одного</b>		<b>Г</b>		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	шт.	<b>не менее одного</b>		<b>С, Г</b>		
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	шт.	<b>наличие</b>		<b>К</b>		
	Речевые информаторы и маяки	шт.	<b>наличие</b>		<b>С</b>		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м *						
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	шт.	<b>наличие</b>		<b>Г, С</b>		

Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	шт.	наличие	К, О, С, Г	К, О, С, Г
---	-----	---------	------------	------------

\*\*-только для объектов государственного (муниципального) управления.

### 6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№ пом еще ний по пла	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Нормативы в	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлены норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
2	<b>Вход на территорию</b>						
	- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	см	>90	110	К		
	Знак доступности учреждения		наличие	—	К, О, С	установка	
	<b>Автостоянка посетителей</b>						
	Расстояние до входа в здание	м	<50		К, О		
	Доля машино-мест для инвалидов	%	>10		К, О		
	Размер места со специальным знаком	см	350x500		К		
	<b>Путь к главному (специализированному) входу в здание</b>						
	- ширина полосы движения:	см	>180	270	К, О		
	- указатели направления движения		наличие	—	К, О, Г	создание	
	- декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию		наличие	—	С	создание	
	- места отдыха: через 200 м		наличие	—	О	создание	
	<b>Открытая лестница:</b>						
	- высота подьема	м		+			
	- поручни на высоте	см	90	75	О		
	- рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	80		С		
	<b>Пандус</b>						
	- высота подьема	%	<10	—	К, О	создание	
	- уклон	Н/Л	<1/10		К, О		
	<b>Поручни с двух сторон</b>						
	- на высоте	см	70		К		
	- на высоте	см	90		О		



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109021977

Владелец Устюгов Алексей Анатольевич

Действителен с 11.04.2023 по 10.04.2024